



Municipalidad de  
**Jesús María**

ANEXO 3			OBJETO DE	
REPORTE DE NIVEL DE RIESGO DEL ESTABLECIMIENTO			INSPECCIÓN	
ÓRGANO EJECUTANTE:				
<b>DATOS DEL SOLICITANTE</b>				
CONDUCTOR / ADMINISTRADOR ( )		REPRESENTANTE LEGAL ( )	PROPIETARIO ( )	
RAZÓN SOCIAL:			RUC:	
NOMBRES Y APELLIDOS:			TELÉFONOS:	
DNI / C.E. N°:				
<b>DATOS DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCION</b>				
ACTIVIDAD O GIRO:				
DIRECCIÓN / UBICACIÓN:				
LOCALIDAD:		DISTRITO:	PROVINCIA:	DEPARTAMENTO:
<b>CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN</b>				
FUNCIÓN		Marcar con una (X)	Riesgo de Incendio	Riesgo de Colapso
<b>1. SALUD</b>				
1.1 Primer Nivel de atención sin camas de internamiento				
Categoría I-1: Puesto o posta de salud, consultorio de profesional de la salud (no médico).			BAJO	BAJO
Categoría I-2: Puesto o posta de salud, consultorio médico.				
1.2 Primer Nivel de atención sin camas de internamiento			MEDIO	BAJO
Categoría I-3: Centro de salud, centro médico, centro médico especializado, policlínico.				
1.3 Primer Nivel de atención			ALTO	MEDIO
Categoría I-4: Centro de salud o centro médico con camas de internamiento, tiene usuarios no autosuficientes				
1.4 Segundo Nivel de Atención				
Tiene usuarios no autosuficientes o cuenta con camas de internamiento			MUY ALTO	MUY ALTO
Categoría II: Hospitales y clínicas de atención general				
1.5 Tercer Nivel de Atención				
Tiene usuarios no autosuficientes o cuenta con camas de internamiento				
Categoría III: Hospitales y clínicas de atención especializada, instituto especializado.				
<b>2. ENCUENTRO</b>				
2.1 Edificación con carga de ocupantes hasta 50 personas.			MEDIO	BAJO
2.2 Edificación con carga de ocupantes mayor a 50 personas.			ALTO	MEDIO
2.3 La actividad de encuentro se realiza en el sótano.				
2.4 Edificación donde se desarrollan los siguientes usos: discotecas, casinos, tragamonedas, teatros, cines, salas de concierto, anfiteatros, auditorios, centros de convenciones, clubes, estadios, plazas de toros, coliseos, hipódromos, velódromos, autódromos, polideportivos, parques de diversión, zoológicos y templos.			MUY ALTO	ALTO
<b>3. HOSPEDAJE</b>				
3.1 Establecimientos de Hospedaje de o hasta 3 estrellas y hasta 4 pisos, ecolodge, albergue o establecimiento ubicado en cualquiera de los cuatro (4) pisos, sin sótano.			MEDIO	BAJO
3.2 Establecimientos de Hospedaje de o hasta 3 estrellas y hasta 4 pisos, ecolodge, albergue o establecimiento ubicado en cualquiera de los cuatro (4) pisos, con sótano.			ALTO	MEDIO
3.3 Hospedaje con más de cuatro (4) pisos, o establecimiento ubicado en piso superior al cuarto.				
3.4 Para todo tipo de hospedaje que cuenta con sótano de estacionamiento con área mayor a 500m2 o 250m2 de depósitos o servicios generales.			MUY ALTO	ALTO
<b>4. EDUCACIÓN</b>				
4.1 Centros de educación inicial, primaria y secundaria, para personas con discapacidad: hasta tres (3) pisos.			ALTO	MEDIO
4.2 Toda edificación educativa mayor a (3) pisos.				
4.3 Centro de Educación Superior: Universidades, Institutos, Centros y Escuelas Superiores.			MUY ALTO	ALTO
4.4 Toda edificación remodelada o acondicionada para uso educativo.				
<b>5. INDUSTRIAL</b>				
5.1 Taller Artesanal, donde se transforman manualmente o con ayuda de herramientas manuales, materiales o sustancias en nuevos productos. El establecimiento puede incluir un área destinada a comercialización.			MEDIO	BAJO

5.2. Industria en General.		MUY ALTO	ALTO
5.3. Fábricas de productos explosivos o materiales relacionados. Talleres o Fábricas de productos pirotécnicos.		MUY ALTO	ALTO
<b>6. OFICINAS ADMINISTRATIVAS</b>			
6.1. Edificación hasta cuatro (4) pisos y/o planta techada por piso igual o menor a 560m2.		MEDIO	BAJO
6.2. Edificación con conformidad de obra de una antigüedad no mayor a (5) años donde se desarrolla la actividad o giro correspondiente al diseño o habiéndose realizado remodelaciones, ampliaciones o cambios de giro, se cuenta con conformidades de obras correspondientes.		MEDIO	BAJO
6.3. Establecimiento ubicado en cualquier piso de edificaciones cuyas áreas e instalaciones de uso común cuentan con Certificado de ITSE vigente.		MEDIO	BAJO
6.4. Establecimiento ubicado en cualquier piso de edificaciones cuyas áreas e instalaciones de uso común no cuentan con Certificado de ITSE vigente.		ALTO	MEDIO
6.5. Edificación con cualquier número de pisos con planta techada por piso mayor a 560m2.		MUY ALTO	ALTO
<b>7. COMERCIO</b>			
7.1. Edificación hasta tres (3) pisos y/o área techada total hasta 750m2.		MEDIO	BAJO
7.2. Módulos, stands o puestos, cuyo mercado de abastos, galería comercial o centro comercial cuenten con una licencia de funcionamiento en forma corporativa.		MEDIO	BAJO
7.3. Edificación mayor a tres (3) pisos y/o área techada total mayor a 750m2.		ALTO	MEDIO
7.4. Áreas e instalaciones de uso común de las edificaciones de uso mixto, mercados de abastos, galerías comerciales y centros comerciales.		MUY ALTO	ALTO
7.5. Mercado minorista, mercado mayorista, supermercados, tiendas por departamentos, complejo comercial, centros comerciales y galerías comerciales.		MUY ALTO	ALTO
7.6. Comercialización de productos explosivos, pirotécnicos y relacionados.		MUY ALTO	ALTO
<b>8. ALMACÉN</b>			
8.1. Almacén o estacionamiento no techado: puede incluir áreas administrativas y de servicios techadas.		ALTO	MEDIO
8.2. Almacén o estacionamiento techado.		MUY ALTO	ALTO
8.3. Almacén de productos explosivos, pirotécnicos y relacionados.		MUY ALTO	ALTO
<b>FACTORES ADICIONALES QUE CONTRIBUYEN AL INCREMENTO DEL NIVEL DE RIESGO PARA TODAS LAS FUNCIONES</b>			
En el caso la edificación o el establecimiento clasificado con nivel de riesgo bajo o medio según lo establecido anteriormente, presente los siguientes factores adicionales, el nivel de riesgo se incrementa según lo siguiente:			
A. El establecimiento cuenta con tanque de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y/o líquido combustible y sus derivados en cantidades superiores a 0.45m3 (118.18gl) y 1m3 (264.17gl), respectivamente.		ALTO	MEDIO
B. El establecimiento usa caldero.		ALTO	MEDIO
Resultado de la Clasificación del Nivel de Riesgo: Con la información proporcionada por el solicitante y según la Matriz de Riesgos, se determina que el Establecimiento Objeto de Inspección tiene un nivel de riesgo:		BAJO	
		MEDIO	
		ALTO	
		MUY ALTO	
Persona Autorizada por el Gobierno Local	Cargo de Recepción		
Sello y Firma	Firma		
Nombre:	Nombre:		
Cargo:	DNI / C.E.:		
Fecha y hora:	Fecha y hora:		